

HOVS KOMMUNA

Svarseðil nr.: V218-00498, Útgáva 1
Sýnið komið: 20.08.2018
Kannað: 20.08.2018 - 24.08.2018

Sýnisnr.: V218-00498-01
Kundamerki: Garðsvegur 22
Sýnið tikið: 20.08.2018, 09:15
Sýnisslag: Drekkivatn

| Lýsing | Metoda | U(%) | Úrslit |
|---|-------------------------------|------|--------------|
| Litur, filtrerað, spektrofotom. 410 nm | DS/EN ISO 7887,2.udg, C, mod. | 13 | <2 mg Pt/l |
| pH, pH-metur. Sýnið er 18-23°C, tá pH er kannað | DS 287, 2. ed., mod | 3 | 7,0 |
| Turbiditet, nefelometrisk | DS/EN ISO 7027,1.ed.2001, mod | | <0,1 NTU |
| Leiðingarevni, konduktivitet | DS/EN 27888, 2.ed., mod. | 5 | 13,6 mS/m |
| Ammonium, autoanalyzer | ISO 11732, 2005, udg.5, mod | | <0,014 mgN/l |
| Luktur * | Ikki almenn forskrift | | Ongin |
| Tal av mikroorganismum 22°C í vatni | DS/EN ISO 6222/T.1 2002 | | 27 /ml |
| Koliformar bakt., MF | DS/EN ISO 9308-1, 2.útg.2014 | | <1 /100 ml |
| E.coli, MF | DS/EN ISO 9308-1, 2.útg.2014 | | <1 /100 ml |
| Enterokokkar, kunnandi, MF | DS/EN ISO 7899-2:2000 1. ed. | | <1 /100 ml |
| Clostridium perfringens, MF | DS/EN ISO 14189:2016 | | <1 /100 ml |

Hesin svarseðil er galdandi við elektroniskari vátan.
Jógvan Páll Fjallsbak
Deildarleiðari

*) Ikki akkrediterað kanning.

Kunning um kanningar fæst við at venda sær til kanningarstovuna. Úrslitini eru bert galdandi fyri tey kannaðu sýnini.
Svarseðilin kann bert endurgevast sum hann er, um ikki skrivlig avtala er gjørd um annað.